

# Nachweis

## Einbruchhemmenden Eigenschaften

**Gutachtliche Stellungnahme**  
Nr. 12-002054-PR01  
(GAS-A01-05-de-01)



Auftraggeber Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG  
August-Winkhaus-Str. 31  
48291 Telgte  
Deutschland

Durch Winkhaus freigegeben für:  
DeKa Kunststofffenster GmbH  
Heidsieker Heide 28  
33739 Bielefeld  
Telgte, den 20.10.2014

### Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011

Gutachtliche Stellungnahme  
255 36676-II-1 vom 30.08.2010

Produkt	Winkhaus activPilot Concept Winkhaus autoPilot Concept
Bezeichnung	Einbruchhemmende Fenster RC2
Außenmaß (B x H)	verschieden
(Rahmen) Material	PVC-U aus dem System: Schüco
Angriffseite	Schließfläche nach EN 12519
Öffnungsart	gemäß Typenliste
Verglasung	DIN EN 356 Klasse P4A, bzw. nach nationaler Anforderung
Beschläge	Winkhaus activPilot/autoPilot mit mindestens 7 einbruchhemmenden Verriegelungen PVC-U aus dem System: Schüco

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011



**RC 2 N / RC 2 \***

\*) auf Basis der oben aufgeführten Grundlagen und der Korrelationstabelle NA11 im Nationalen Vorwort DIN EN 1627 : 2011

ift Rosenheim  
30. August 2012

Jens Pickelmann  
Produktingenieur  
Bauteile

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
Labor Mechanik

### Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion. Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o.g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

### Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 3 Seiten

Deckblatt

Typenliste

Gutachtliche Stellungnahme

- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage