

Nachweis

einbruchhemmenden Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 11-003591-PR03

(GAS-A01-05-de-01)

als Erweiterung zur Gutachtlichen Stellungnahme 11-003591-PR02 vom 19. Oktober 2012



Auftraggeber Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Str. 31
48291 Telgte
Deutschland

Durch Winkhaus freigegeben für:
DeKa Kunststofffenster GmbH
Heidsieker Heide 28
33739 Bielefeld
Telgte, den 20.10.2014

Produkt einbruchhemmende 1 flg. Fenster mit Parallelabstimmung

Bezeichnung Winkhaus activPilot Comfort PADK / PAD(M) / PAS

Außenmaß (B x H) unterschiedlich

(Rahmen)
Material verschiedene Profilsysteme siehe Typenliste

Angriffsseite Schließfläche nach EN 12519

Öffnungsart Parallelabstellfenster (PADK / PAD(M) / PAS)

Verglasung Klasse P4 A nach DIN EN 356
activPilot Comfort PADK, Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
mit mindestens 9 einbruchhemmenden Verriegelungen

Beschläge und abschließbarem Fenstergriff Secu 100, Hoppe

Besonderheiten Klasse 2 in Parallelabstimmung und geschlossener Position

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2011

DIN EN 1629 : 2011

DIN EN 1630 : 2011

Gutachtliche Stellungnahme 11-003591-PR02 vom 19. Oktober 2012

Konstruktionsunterlagen Anlage 1, Seite 1 bis 90

Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o.g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011



RC 2 / RC 2N*)

*) auf der Grundlage der oben rechts aufgeführten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

ift Rosenheim

18.09.2013

Jens Pickelmann
Produktingenieur
Bauteile

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Labor Mechanik

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 95 Seiten

Deckblatt

Typenliste

Gutachtliche Stellungnahme

- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (90 Seiten)